

ДОДАТНА ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈН бр.01-76-3/2015

- замена постојећих дотрајалих прозора на четвртом спрату школске зграде

Назив и ознака из општег речника набавки:
Уградња прозора - 45421132

У вези Захтева за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.01-76-3/2015:

- замена постојећих дотрајалих прозора на четвртом спрату школске зграде (Назив и ознака из општег речника набавки: Уградња прозора – 45421132)

даје се следећа информација и појашњење:

Питање 1.

Да ли је потребно поседовати сертификате о комплетном стакло пакету или је довољно поседовати сертификате о појединачним стаклима која чине исти?

Одговор:

Потребно је доставити сертификате за појединачно стакло које чини стакло пакет које се даје у понуди као и његова термичка својства.

Питање 2.

Молим Вас да нам детаљније појасните шта подразумевате под појмом "сертификата за процес склапања производа" и који документ требамо да приложимо да бисмо доказали поседовање истог.

Одговор:

Потребно је доставити лабораторијска испитивања (домаће или европске лабораторије) комплетне прозорске јединице (састављеног елемента) који гласи на Понуђача (документ који гласи на треће лице неће бити признат), као и документ којим се доказује да су нормативи испоштовани приликом склапања прозорске јединице(ЕН 14351-1) - овај документ се издаје уз ЦЕ ознаку

Питање 3.

Да ли у понуду треба урачунати и уградњу ПВЦ унутрашњих клупица, и уколико треба, можете ли нам рећи која би била њихова уградна дубина?

Одговор:

У понуду не треба урачунати и уградњу ПВЦ унутрашњих клупица.

Питање 4.

Да ли као погон кип прозора из позиције бр. IV у шеми столарије (205/78цм) треба урачунати стандардни погонски механизам са прозорском ручицом или тзв. вентус механизам са погоном на шипку?

Одговор:

Прозор треба да поседује обичну,прозорску, алу ручицу за отварање