

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА И ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- ЈНМВ бр. 01-159-2/2017 -

Питања:

Молимо Вас за појашњење конкурсне документације за набавку извођења радова – замена подова у подруму, првом, другом, трећем и четвртном спрату школске зграде, ЈН број 01-159- 2/2017. Након обиласка објекта постављамо Вам следећа питања:

- 1.) Позиција 1.2 – шта се подразумева под "скидање старе залепљене подлоге", да ли је обијање ослабљене цементне кошуљице (то је подлога)?
- 2.) Позиција 1.4 – Ако дижемо подлогу, изравнавање са олма масом је немогуће. Олма маса се излива на здраву подлогу у дебљини од 2-4 мм
- 3.) Позиција 2.1.2 – Што се подразумева под "комплетна обрада степеника" – да ли ту рачунате и демонтирање и поновно монтирање клупа?
- 4.) У амфитеатру где желите поставити ПВЦ лајсне од 10 цм, да ли око зида или и на делу где се налазе клупе?

С поштовањем,

Одговор

- 1.) Позиција 1.2. – Не подразумева обијање ослабљене цементне кошуљице.
- 2.) Позиција 1.4. – Обухвата све радње предвиђене струком ради поправке и припреме пода за постављање нове подне облоге.
Предвиђено је да та површина на којој се изводе поправке и припреме износи 230 м².
- 3.) Позиција 2.1.2. – Не рачуна се демонтирање и поновно монтирање клупа (то обавља Наручилац – Школа)
- 4.) Зидне ПВЦ лајсне од 10цм, постављају се око зида.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку